



Słupsk, 08-01-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/03;04;05

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania:**

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do wymaganych przez zamawiającego **GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** (przedstawione w Tabeli 1. PFU) zwracam się z prośbą o wprowadzenie następującej zmiany z:

„Gwarantowana sprawność elektryczna instalacji kogeneracji: 42,5%”

na

„Gwarantowana sprawność elektryczna instalacji kogeneracji: 42,0%”

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno – Użytkowym minimalne wymagania techniczne dla instalacji kogeneracji gazowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej mocy instalacji i sprawności elektrycznej.

**Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do wymaganych przez zamawiającego **GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** (przedstawione w Tabeli 1. PFU) zwracam się z prośbą o wprowadzenie następującej zmiany z:

„Gwarantowana sprawność całkowita instalacji kogeneracyjnego: 85,0%”

na

„Gwarantowana sprawność całkowita instalacji kogeneracyjnego: 84,0%”

Zmiany proponowane w punktach 1 oraz 2 proponuję celem zwiększenia konkurencyjności prowadzonego postępowania przetargowego. Zamawiający wymaga zrealizowania niniejszej inwestycji o 1 lub 2 lub 3 agregaty kogeneracyjne. Biorąc pod uwagę dostępne na rynku technologie wymóg realizacji zadania o wymienioną ilość agregatów połączony z wymaganymi przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej parametrami sprawności elektrycznej i sprawności całkowitej instalacji kogeneracji znacząco zawęży ilość agregatów kogeneracyjnych (producentów) które spełniają niniejszy wymóg.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno – Użytkowym minimalne wymagania techniczne dla instalacji kogeneracji gazowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej sprawności całkowitej.

Rozeznanie rynku przeprowadzone przed ogłoszeniem postępowania przetargowego wykazało dostępność urządzeń o wymaganych parametrach.

**Pytanie nr 3:**

W dokumencie **FORMULARZ OFERTOWY** zamawiający pisze:

*„Gwarantowany okres gwarancji dla wykonanego przedmiotu zamówienia, udzielanej na warunkach określonych w załączniku nr 7 do Ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym (Wzór umowy na świadczenie usług Generalnego Wykonawcy Inwestycji) wynosi ..... miesięcy. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę serwisową instalacji kogeneracji na okres 80 000 mth pracy instalacji i akceptuje treść „Umowy serwisowej”, która stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym. „*

Natomiast w PFU zawarta jest informacja

*„Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość inwestycji na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.”*

Proszę o sprecyzowanie na jaki okres należy udzielić gwarancji dla przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego, Wykonawca może w formularzu ofertowym zadeklarować dłuższy termin udzielonej gwarancji jakości.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o obniżenie wymogu mocy elektrycznej przy zadanej maksymalnej mocy wprowadzanej w paliwie z 8400 do 8300 kWe. Według naszej oceny obecny zapis pozwala na udział w przetargu Wykonawcom dysponującym agregatami tylko jednego producenta. Zmiana zapisu zwiększy konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie udziału większej liczbie Wykonawców przy jednoczesnej minimalnej zmianie warunków Zamówienia.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno – Użytkowym minimalne wymagania techniczne dla instalacji kogeneracji gazowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej mocy elektrycznej. Różnicowanie rynku przeprowadzone przed ogłoszeniem postępowania przetargowego wykazało możliwość udziału w postępowaniu Wykonawcom oferującym urządzenia większej liczby producentów niż jeden.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o jednoczesne zmniejszenie wymogu sprawności elektrycznej z 42,5% do 41,0%.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający określił w Programie Funkcjonalno – Użytkowym minimalne wymagania techniczne dla instalacji kogeneracji gazowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej sprawności elektrycznej.

**Pytanie nr 6:**

Jeden z wykonawców zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.02.2020 r.

Sezon urlopowy, spowodowany przerwą świąteczną, w sposób znaczący wpływa na wydłużenie okresu oczekiwania ofert z rynku, a co za tym idzie na właściwe i rzeczowe przygotowanie oferty.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający w swoim zapytaniu ofertowym uwzględnił okres świąteczny i w związku z tym wyznaczył termin składania ofert na 11.02.2020 r., czyli na 53 dni od daty ogłoszenia postępowania przetargowego.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert i pozostawia termin składania ofert: 11.02.2020 r, do godz. 15:00.

Pr  
Dyrekt  
działający  
Marek Bączkiewicz

ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.  
ul. Koszalińska 3D  
76-200 Słupsk

tel. +48 (59) 84 86 300  
fax. +48 (59) 84 22 061  
www.ecslupsk.pl  
sekretariat.ec@engie.com



*Podpis*